



Słupsk, 03 lipca 2020 r.

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Słupsku
ul. Młyńska 2, 76 – 200 Słupsk**

PZ.552.2.5.2020.ML

**Laminopol Sp. z o.o.
Redzikowo
ul. Przemysłowa 14
76-200 Słupsk**

Dot. Rozpatrzenia wniosku o przyłączenie systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) zainstalowanego w obiekcie Laminopol Sp. z o.o., Redzikowo, ul. Przemysłowa 14, 76-200 Słupsk do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych.

W związku z weryfikacją złożonej przez Państwa dokumentacji z dnia 05.02.2020 r. w ramach rozpatrywania wniosku połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożaru (SSP) zainstalowanego w obiekcie produkcyjno-magazynowym z częścią biurowo socjalną w zakładzie Laminopol Sp. z o.o., Redzikowo, ul. Przemysłowa 14, 76-200 Słupsk z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Słupsku oraz na podstawie stwierdzenia poprawności działania systemu sygnalizacji pożaru i systemu transmisji alarmu pożarowego podczas przeprowadzonych przez funkcjonariuszy tut. Komendy w dniach 10 czerwca+02 lipca 2020 r. czynności kontrolno-rozpoznawczych opisanych w protokole znak: PZ.552.2.4.2020.ML informuję, że stwierdzono zapewnienie przekazywania sygnału monitoringu pożarowego dwoma torami transmisji (telefonicznym i radiowym).

Wobec powyższego obiekt Laminopol Sp. z o.o., **spełnił** niezbędne wymagania organizacyjno-techniczne zawarte w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 7 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z dnia 20.11.2013 r. dotyczące sposobu podłączenia obiektu do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych zlokalizowanego w obiekcie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku przy ul. Rynek Rybacki 2 i może zostać podłączony do COAP z dniem 03.07.2020 r.

Uwaga: Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Słupsku przy ul. Rynek Rybacki 2 zawartych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 7 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z dnia 20.11.2013 r. Ww. wymagania dostępne są na stronie internetowej Komendy Miejskiej pod adresem www.straz.slupsk.pl w zakładce Monitoring.

Otrzymują:

1. Laminopol Sp. z o.o. Redzikowo,
ul. Przemysłowa 14, 76-200 Słupsk,
2. KM PSP w Słupsku- PZ-a/a.

Do wiadomości:

1. KM PSP w Słupsku- PR,
2. Jantar Sp. z o.o.,
ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Słupsku
p.o.
st. kpt. Krzysztof Trocki